

## 自動火災報知設備点検表

| 点 検 項 目                  | 点 検 内 容          | 点 検 方 法 | 点検<br>結果 | 措置年月日及<br>び措置内容 |
|--------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|
| 感 知 器                    | 変形、損傷等の有無        | 目視      |          |                 |
|                          | 感知障害の有無          | 目視      |          |                 |
|                          | 機能の適否            | 作動確認    |          |                 |
| 中 継 器                    | 変形、損傷等の有無        | 目視      |          |                 |
|                          | 表示の適否            | 目視      |          |                 |
|                          | 機能の適否            | 作動確認    |          |                 |
| 受 信 機<br>( 総 合 操 作 盤 )   | 変形、損傷等の有無        | 目視      |          |                 |
|                          | 表示の適否            | 目視      |          |                 |
|                          | 警戒区域一覧図の適否       | 目視      |          |                 |
|                          | 機能の適否            | 作動確認    |          |                 |
| 主 音 響 装 置<br>地 区 音 響 装 置 | 変形、損傷等の有無        | 目視      |          |                 |
|                          | 機能の適否            | 作動確認    |          |                 |
| 発 信 機                    | 変形、損傷等の有無        | 目視      |          |                 |
|                          | 機能の適否            | 作動確認    |          |                 |
| 非常電源、予備電源                | 変形、損傷等の有無        | 目視      |          |                 |
|                          | 切替の適否            | 作動確認    |          |                 |
| 配 線                      | 損傷等の有無           | 目視      |          |                 |
|                          | 接続の端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視      |          |                 |
| そ の 他                    |                  |         |          |                 |