

## 屋内貯蔵所（他用途部分を有するもの）点検表

| 点検項目      |            | 点検内容                      | 点検方法               | 点検結果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|-----------|------------|---------------------------|--------------------|------|-----------------|
| 建築物等      | 壁、柱、はり及び屋根 | 亀裂、損傷等の有無                 | 目視                 |      |                 |
|           | 他用途との区画    | 亀裂、損傷等の有無                 | 目視                 |      |                 |
|           | 防火戸        | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否         | 目視                 |      |                 |
|           | 床面         | 滞油、滞水等の有無                 | 目視                 |      |                 |
|           |            | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無             | 目視                 |      |                 |
|           | 照明設備       | 損傷の有無                     | 目視                 |      |                 |
| ためます及び排水溝 |            | 亀裂、損傷等の有無                 | 目視                 |      |                 |
|           |            | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無           | 目視                 |      |                 |
| 架台等       |            | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否         | 目視                 |      |                 |
|           |            | 落下防止装置の適否                 | 目視                 |      |                 |
| 換気・排出設備等  |            | 給排気ダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視                 |      |                 |
|           |            | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無         | 目視                 |      |                 |
|           |            | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否       | 目視（機能の適否については手動確認） |      |                 |
|           |            | ファンの作動状況の適否               | 作動確認               |      |                 |
|           |            | 可燃性蒸気警報装置の作動状況            | 作動確認               |      |                 |
| 冷房装置等     |            | 損傷の有無                     | 目視                 |      |                 |
|           |            | 機能の適否                     | 作動確認               |      |                 |
| 電気設備      |            | 配線及び機器の損傷の有無              | 目視                 |      |                 |
|           |            | 機能の適否                     | 作動確認               |      |                 |

|        |                     |                        |            |  |  |
|--------|---------------------|------------------------|------------|--|--|
| 避雷設備   | 突針部の損傷及び取付部のゆるみ等の有無 |                        | 目視         |  |  |
|        | 避雷導線の断線及び壁体等との接触の有無 |                        | 目視         |  |  |
|        | 接地抵抗値の適否            |                        | 接地抵抗計による測定 |  |  |
| 標識、掲示板 |                     | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視         |  |  |
| 消火設備   | 消火器                 | 位置、設置数、外観的機能の適否        | 目視         |  |  |
|        | 消火器以外の消火設備          | 消火設備点検表による。            |            |  |  |
| 警報設備   | 自動火災報知設備            | 自動火災報知設備点検表による。        |            |  |  |
|        | 自動火災報知設備            | 損傷の有無                  | 目視         |  |  |
|        | 以外の警報設備             | 機能の適否                  | 作動確認       |  |  |
| その他    |                     |                        |            |  |  |